



# ГЛАВА ГОРОДА ФРЯЗИНО

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017 № 360

Об утверждении Типового перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с требованиями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях защиты жизни и здоровья граждан, жилых домов и имущества граждан от пожаров, создания на территории городского округа Фрязино Московской области условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров, и минимизации потерь от них, руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области

### п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Типовой перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов городского округа Фрязино Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Цакаева С.Ш.

И.о. Главы города

А.В. Широков

Разослано: адм., Цакаеву, Широкову, Залетину, Звереву, Кожевникову, Осипову – 3 шт., Осаульцу, Борисову, Смирнову, Ковалеву, Гайдункову, Бору, Мотову, Корытцыну

Нач. УОП и КО

М.М. Кравчук

001175

## ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГО- РОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### 1. Общие положения

Первичные средства тушения пожара - огнетушители, не механизированный ручной инструмент (пожарные ломы, багры, топоры, приставные лестницы), пожарный инвентарь (кошма, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) пожарные щиты, пожарные вёдра, бочки для воды, ящики для песка).

В качестве первичных средств пожаротушения у каждого индивидуального жилого строения необходимо устанавливать емкость (бочку) с водой (в зимнее время с песком) или иметь огнетушитель.

Помещения, здания и сооружения индивидуальных жилых домов необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в нормативных документах по пожарной безопасности.

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

### 2. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения и правила их использования

В индивидуальных жилых домах на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных порошковых огнетушителей ёмкостью не менее пяти литров с зарядом порошка предназначенного для тушения класса пожара - А.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м<sup>3</sup> (гаражи для индивидуального автотранспорта, подвальные помещения, складские здания без постоянного пребывания людей) для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители само срабатывающие порошковые.

Помещения котельных необходимо оснащать одним порошковым огнетушителем емкостью не менее 5 литров.

Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 м<sup>3</sup> и комплектоваться ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м<sup>3</sup> и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.